

4. Einspeisemanagement

Ausführliche Erläuterungen und Vorgehensweisen rund um die Themen Einspeisemanagement sowie Funkrundsteuertechnik finden Sie auf den Internetseiten unseres Kooperationspartners der AVACON AG.

Einfach den nachfolgenden Link anklicken

<https://www.avacon.de/cps/rde/xchg/avacon/hs.xsl/123.htm>

und sich die notwendigen Informationen und Dateien zur Realisierung des Einspeisemanagements herunterladen.

Bitte beachten Sie die Randbedingungen für die Parametrierung und den Betrieb von Funkrundsteuerempfängern für Erneuerbare-Energien-Anlagen im Netzgebiet der Stadtwerke Haldensleben GmbH!

Parameterkennungen je nach Energieträger

Die Parameterprogramme mit den unten genannten Bezeichnungen (Parametersatz) sind mit Bezug auf den jeweiligen Energieträger aus den Dateien

FTY_Avacon_Bio-PVgr100-Wasser-KWK.mdb

und

FTY_Avacon_WIND_PV_kl_100.mdb

zu entnehmen.

Auswahlkriterien	
Einspeisemanagement Typ II Parametersatz: FAE6.3144	Einspeisemanagement Typ III Parametersatz: FAE6.5144
Biogas	Wind
PV > 100 kWp	PV < 100 kWp
KWK	
Wasser	
Konventionelle	